LEGENDES CFO / CFA

- Tableau électrique
- TCE — Tableau Commande Eclairage
- Alimentation spécifique
- Coupure d'urgence Electrique
- Arrêt d'urgence Ventilation
- Attente en conduit ICTA
- H: 0.3M CP1 — PdT 1 (bureau) : 4 PC 2P+T Normales + 1 PC 2P+T Détrompées + 3 RJ45
- H: 2M CP2 — PdT 2 (télévision chambre) : 1 PC 2P+T Normale + 1 RJ45
- CP3 — PdT 3 (têtes de lit) : 2 PC 2P+T Normales + 1 RJ45
- H: 0.3M CP4 — PdT 4 : 1 RJ45 IP55
- Plafond CP5 — PdT 5 : 2 PC 2P+T N + 2 RJ45 (DECT + WIFI)
- Contrôle d'accès CP6 — PdT 6 : 1 RJ45 (Contrôle d'accès)
- Borne de recharge véhicule électrique double
- PC 2P+T (16A)
- PC 2P+T Circuit Service (16A)
- PC 2P+T Circuit Spécialisé (20A)
- PC 2P+T IP55 (16A)
- PC 3P+N+T (32A)
- Baie de brassage
- Prise RJ45
- Prise RJ45 étanche
- PE
- Platine extérieure Vidéophonie
- INT-VIO — Poste intérieur Vidéophonie
- Cam Ext+wifi VDI — 2xRJ45 Caméra extérieure
- Cam Int — RJ45 Caméra intérieure
- Baie Sonorisation
- HP — Haut Parleur
- Platine réglage salle